

# Checklist Onderhoud Hemelwaterhergebruikstelsysteem

---

## 1. Tank (opslag hemelwater) - Maandelijks

- ☐ Visuele inspectie via mangat (geur, kleur, vuil).
- ☐ Controleer inlaat en overloop op bladeren en vuil.

## 1. Tank (opslag hemelwater) - Halfjaarlijks

- ☐ Reinig bladvanger of voorfilter.
- ☐ Controleer overloop en terugslagklep.
- ☐ Controleer ventilatieopeningen.

## 1. Tank (opslag hemelwater) - Jaarlijks

- ☐ Meet slibdikte en laat reinigen indien > 5 cm.
- ☐ Controleer tankwanden en aansluitingen.
- ☐ Controleer deksel/mangat en afdichting.

## 2. Pomp - Maandelijks

- ☐ Controleer geluid en trillingen.
- ☐ Controleer automatische in- en uitschakeling.
- ☐ Controleer lekkages pompbehuizing.

## 2. Pomp - Halfjaarlijks

- ☐ Controleer pompdruk en debiet.
- ☐ Inspecteer kabels en aansluitingen.
- ☐ Controleer pompvoet en trillingsdempers.

## 2. Pomp - Jaarlijks

- ☐ Functionele test door installateur.
- ☐ Controleer terugslagkleppen.
- ☐ Controleer drukvat (optioneel).
- ☐ Laat pomp nakijken/smeren.

## 3. Filters - Maandelijks

- ☐ Inspectie filterbehuizingen.
- ☐ Controleer drukverlies (indien manometer aanwezig).

## 3. Filters - Halfjaarlijks

- ☐ Reinig groffilters.
- ☐ Controleer fijnfilters en vervang indien nodig.
- ☐ Controleer afdichtingen.

## 3. Filters - Jaarlijks

- ☐ Vervang alle fijnfilters.
- ☐ Controleer filterbehuizingen en aansluitingen.
- ☐ Noteer vervangingsdata in logboek.

## 4. Leidingen en verdeelsysteem

- ☐ Controleer leidingen op lekkages en corrosie (halfjaarlijks).
- ☐ Spoel leidingen door (jaarlijks).
- ☐ Controleer keerkleppen en scheiding drinkwater/regenwater.

## 5. Overige componenten

- ☐ Test automatische omschakeling naar drinkwater (jaarlijks).
- ☐ Controleer niveaumeting (sensor/vlotter).

## 6. Bijzondere omstandigheden

- ☐ Controle na storm/hevige regenval.
- ☐ Controle bij geur/kleurproblemen.
- ☐ Controle vorstbescherming.